

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейкина, 84, тел. 346-12-60, 346-12-70, факс: 8 (343) 346-12-34, E-mail: vald@svob.ru)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(620014, г. Екатеринбург, ул. Шейкина, 84, тел. 312-44-09, тел. доверия 262-99-99, E-mail: osobrd@svob.1.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО

(62460, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Карла Маркса, 54, тел./факс: 8(34375) 2-06-83, E-mail: osobrd@svob@dmr.ru)
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 16/1/9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное образовательное учреждение

«Квашининский детский сад»

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления)

юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

В лице И.О. Заведующей Коковинной Натальи Валерьевны.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО по пожарному надзору Старыгина О.А. от 03.03.2021 года, № 16, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

«16» марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«30» марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

«02» апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа.

проведена плановая выездная проверка Начальником ОНД и ПР ГО Камышловского ГО, Камышловского МР и Пышминского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области подполковником внутренней службы Старыгиным О.А. на объекте защиты: территория здания и помещений дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу:

624833, Свердловская область, Камышловский район, с. Квашинское, пер. Школьный, 1.

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора государственного пожарного надзора и его адрес)
проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с И.О. заведующей МКДОУ «Квашининский детский сад» Коковинной Натальей Валерьевной.

(подпись государственного инспектора государственного пожарного надзора)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Выявление обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзаца, подпункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения, выполнения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только в случае выполнения)
1	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Задание детского сада, оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением.	Основание: п. 23, п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479); ч.1 ст.46 Федерального закон от	31.03.2022	

2	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15.	Основание: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479); ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4 часть 4, ст. 89 часть 1 и СП.1.131.30.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 5.2.3.	31.03.2022	
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов наружных открытых лестниц) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Основание: п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479); ч.1 ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, Федерального	31.03.2022	

	закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.		
4	В детском саду применять декоративно-отделочный материал для покрытия пола с более низкой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	Основание: ч. 7 ст.134, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	31.03.2022
5	Подъезд пожарных автомобилей по всей длине к зданию детского сада выполнить со всех сторон.	Основание: ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4. часть 4; СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с изменениями N 1) п. 8.1 п.п. в.	31.03.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленном срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные властью, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Камышловского ГО,
Камышловского МР и Пышминского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
подполковник внутренней службы
Старьгин О.А.

(должность, фамилия, имя, отчество инспектора по пожарному надзору)
«02» Апреля 2021 г.



Предписание для исполнения получило:

Валерьевна
(фамилия)

«02» Апреля 2021 г.

(должность, фамилия, имя, отчество)

И.о. заведующей МКДОУ «Квашилинский детский сад» Кокovina Наталья Валерьевна

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
МЧС России (495) 400-99-99;
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.