

Отчет об устранении нарушений, выявленных в ходе плановой проверки,
 ОНД Камышловского городского округа Камышловского муниципального
 района, Пышминского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по
 Свердловской, отмеченных в акте проверки от 2 апреля 2021 г. № 16

№ п/п	Выявленные нарушения	Срок устранения	Дата исполнения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения
1	Здание детского сада оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением	31.03.2022	22.07.2021	Устранено в полном объеме
2	Двери эвакуационных выходов, ведущие из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки, выполнить противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15	31.03.2022	21.05.2021	Устранено в полном объеме
3	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечить соблюдение проектных решений в соответствии с требованием части 4 статьи 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	31.03.2022		Денежные средства на капитальный ремонт лестниц предусмотрены в бюджете на 2022 год, заявка на проведение запроса котировок подана в отдел экономики 24.03.2022, срок выполнения работ по ремонту до 10.06.2022
4	В детском саду применять декоративно - отделочный материал для покрытия пола с более низкой пожарной	31.03.2022	28.07.2021	Устранено в полном объеме

5	Подъезд пожарных автомобилей по всей длине к зданию детского сада выполнить со всех сторон	31.03.2022		Подъезд пожарных автомобилей к зданию ДОУ имеется не по всей длине, денежные средства в бюджете на 2022 год не предусмотрены, направлена заявка в Управление образования Камышловского муниципального района для выделения дополнительных средств по устранению нарушений
---	---	------------	--	---

Заведующий ДОУ

Коковина Н.В.